



RITNINGSBETECKNINGAR

- T-F-A-U KANAL AV FÖRZINKAD STÅLPLÅT  
TILLÄGSSIFFRA 1-X AVSER SYSTEM NR.
- V11 BRANDISOLERING EI15
- V15 VÄRMEISOLERING 30mm.
- TV-125 TALLRIKSVENTIL
- UD1 TILLUFTSKONVEKTOR TSAB 120-1
- FD1 KLIMATBYRÅN KBB
- FD2 SPISKÅPA FUTURUM
- FD2 SPISKÅPA POLMANS
- ÖD1 KLIMATBYRÅN ÖLR
- (2xÖLR ENL. MONTAGEANVISNING)
- SP1 KLIMATBYRÅN KBI
- SP2 KLIMATBYRÅN SPA
- BS1 HALTON BSD
- LD1 LINDAB SLU100 l=900mm
- LD2 LINDAB SLU50 l=900mm
- LD3 LINDAB SLU50 l=600mm
- LD4 LINDAB SLU50 l=300mm
- LD5 LINDAB SLU100 l=300mm
- YG1 BEVENT-RASCH BRYA-2
- YG2 BEVENT-RASCH BRYA-1
- F1-FF1 - F3-FF1 SYSTEMAIR RSI
- F4-FF1 VAKANT
- F5-FF1 SYSTEMAIR KV
- FF6 KOLFILTERFLÄKT
- LUFTMÅNGDER l/s
- GENERELLT GÄLLER:  
KANALER UTANFÖR SCHAFT  
PÅ PLAN INKLÄDES EI60  
AV ANNAN ENTREPRENÖR

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SON	DATUM
RELATIONSHANDLING 03042				
PROJEKTNUMMER				
A NP arkitekter Ystad 0411-55 75 30				
K J&W Byggprojektering 044-21 58 20				
V CLIMAT80 040-36 34 00				
E Industri El i Kristianstad AB 044-21 91				
VStean Skåne VVS AB 040-600 40 00				
UPPRAG NR	HANDLÄGGARE	ANSVARIG/OMBUD		
20309	MMI	RAG		
DATUM	SKALA	FASTSTÄLLD		
2003-04-23	1:50			
PORTALKASERN 43 LV4, YSTAD				
ÖMBYGGNAD VENTILATION				
BRF. PORTALEN, YSTAD				
PLAN 0, DEL 2				
RITNINGSDIAGRAMSIFFROR				
OBJEKT ID	RITNINGSNUMMER	AUTOCAD	VMBT2.0	BET
	V-306-02			