



RITNINGSBETECKNINGAR

T-F-A-U KANAL AV FÖRZINKAD STÅLPLÅT
 TILLÄGGSIFRITA 1-X AVSER SYSTEM NR.
 \11 BRANDISOLERING EI15
 \15 VÄRMEISOLERING 30mm.

TV-125 TALLRIKSVENTIL
 UD1 TILLUFTSKONVEKTOR TSAB 120-1

FD1 KLIMATBYRÅN KBB
 FD2 SPISKÅPA FUTURUM
 FD2 SPISKÅPA POLMANS

ÖD1 KLIMATBYRÅN ÖLR
 (2xÖLR ENL. MONTAGEANVISNING)

SP1 KLIMATBYRÅN KBI
 SP2 KLIMATBYRÅN SPA

BS1 HALTON BSD

LD1 LINDAB SLU100 l=900mm
 LD2 LINDAB SLU50 l=900mm
 LD3 LINDAB SLU50 l=600mm
 LD4 LINDAB SLU50 l=300mm
 LD5 LINDAB SLU100 l=300mm

YG1 BEVENT-RASCH BRYA-2
 YG2 BEVENT-RASCH BRYA-1

F1-FF1 - F3-FF1 SYSTEMAIR RSI
 F4-FF1 VAKANT
 F5-FF1 SYSTEMAIR KV
 FF6 KOLFILTERFLÅKT

LUFTMÄNGDER I l/s

GENERELLT GÄLLER:
 KANALER UTANFÖR SCHAFT
 PÅ PLAN INKLÄDES EI60
 AV ANNAN ENTREPRENÖR

BET ANT INRÄNING AVSER SIGN DATUM
 RELATIONSHANDLING 030423



PROJEKTNUMMER	
A NP arkitekter Ystad 0411-55 75 30	
K J&W Byggprojektering 044-21 58 20	
V CLIMAT80 040-36 34 00	
E Industri EI i Kristianstad AB 044-21 91 20	
VSTeam Skåne VVS AB 040-600 40 00	

UPPDRAG NR 20309	HANDLÄGGARE MMI	ANSVARIG/OMBUD RAG
DATUM 2003-04-23 15:50	SKALA	FASTSTÄLLD
PORTALKASERN 43 LV4, YSTAD ÖMBYGGNAD VENTILATION BRF. PORTALEN, YSTAD PLAN 2, DEL 1		
RITNINGSDENITIONSFIL:	AUTOCAD VBA2.0	
OBJEKT ID	RITNINGNUMMER	BET
	V-306-21	