



RITNINGSBETECKNINGAR

T-F-A-U KANAL AV FÖRZINKAD STÅLPLÅT  
 TILLÄGSSIFFRA 1-X AVSER SYSTEM NR.  
 \11 BRANDISOLERING EI15  
 \15 VÄRMEISOLERING 30mm.

TV-125 TALLRIKSVENTIL  
 UD1 TILLUFTSKONVEKTOR TSAB 120-1

FD1 KLIMATBYRÅN KBB  
 FD2 SPISKÅPA FUTURUM  
 FD3 SPISKÅPA POLMANS

ÖD1 KLIMATBYRÅN ÖLR  
 (2xÖLR ENL. MONTAGEANVISNING)

SP1 KLIMATBYRÅN KBI  
 SP2 KLIMATBYRÅN SPA

BS1 HALTON BSD

LD1 LINDAB SLU100 l=900mm  
 LD2 LINDAB SLU50 l=900mm  
 LD3 LINDAB SLU50 l=600mm  
 LD4 LINDAB SLU50 l=300mm  
 LD5 LINDAB SLU100 l=300mm

YG1 BEVENT-RASCH BRYA-2  
 YG2 BEVENT-RASCH BRYA-1

F1-FF1 - F3-FF1 SYSTEMAIR RSI  
 F4-FF1 VAKANT  
 F5-FF1 SYSTEMAIR KV  
 FF6 KOLFILTERFLÅKT

LUFTMÄNGDER I l/s

GENERELLT GÄLLER:  
 KANALER UTANFÖR SCHAFT  
 PÅ PLAN INKLÄDES EI60  
 AV ANNAN ENTREPRENÖR

BET ANT INRITTEN AVSER SIGN DATUM  
 RELATIONSRTNING 030423



PROJEKTNUMMER	ANSVARIG	REVISOR	DATE
A NP arkitekter Ystad 0411-55 75 30			
K J&W Byggprojektering 044-21 58 20			
V CLIMAT80 040-36 34 00			
E Industri EI i Kristianstad AB 044-21 91 20			
VSTeam Skåne VVS AB 040-600 40 00			

UPPDRAG NR	HANDLÄGGARE	ANSVARIG/OMBU
20309	MMI	RAG
DATUM	SKALA	FASTSTÄLLD
2003-04-23 15:50		
PORTALKASERN 43 LV4, YSTAD OMBYGGNAD VENTILATION BRF. PORTALEN, YSTAD PLAN 2, DEL 2		
RITNINGSDIAGRAMSIFFROR	RITNINGSDIAGRAMSIFFROR	AUTOCAD VERT 2.0
OBJEKT ID	RITNINGSDIAGRAMSIFFROR	BET
	V-306-22	