



RITNINGSBETECKNINGAR

T-F-A-U KANAL AV FÖRZINKAD STÅLPLÅT  
 TILLÄGSSIFFRA 1-X AVSER SYSTEM NR.  
 \11 BRANDISOLERING EI15  
 \15 VÄRMEISOLERING 30mm.

TV-125 TALLRIKSVENTIL  
 UD1 TILLUFTSKONVEKTOR TSAB 120-1

FD1 KLIMATBYRÅN KBB  
 FD2 SPISKÅPA FUTURUM  
 FD2 SPISKÅPA POLMANS

ÖD1 KLIMATBYRÅN ÖLR  
 (2xÖLR ENL. MONTAGEANVISNING)

SP1 KLIMATBYRÅN KBI  
 SP2 KLIMATBYRÅN SPA

BS1 HALTON BSD

LD1 LINDAB SLU100 l=900mm  
 LD2 LINDAB SLU50 l=900mm  
 LD3 LINDAB SLU50 l=600mm  
 LD4 LINDAB SLU50 l=300mm  
 LD5 LINDAB SLU100 l=300mm

YG1 BEVENT-RASCH BRYA-2  
 YG2 BEVENT-RASCH BRYA-1

F1-FF1 - F3-FF1 SYSTEMAIR RSI  
 F4-FF1 VAKANT  
 F5-FF1 SYSTEMAIR KV  
 FF6 KOLFILTERFLÄKT

LUFTMÄNGDER l/s

GENERELLT GÄLLER:  
 KANALER UTANFÖR SCHAFT  
 PÅ PLAN INKLÄDES EI60  
 AV ANNAN ENTREPRENÖR

BET ANT INRINGER AVSER SIGN DATUM  
 RELATIONSHANDLING 030423



PROJEKTNUMMER	
A NP arkitekter Ystad	0411-55 75 30
K J&W Byggprojektering	044-21 58 20
V CLIMAT80	040-36 34 00
E Industri EI i Kristianstad AB	044-21 91 20
VSTeam Skåne VVS AB	040-600 40 00

UPPDRAG NR	HANDLÄGGARE	ANSVARIG/OMBUD
20309	MMI	RAG
DATUM	SKALA	FASTSTÄLLD
2003-04-23 15:0		
PORTALKASERN 43 LV4, YSTAD		
OMBYGGNAD VENTILATION		
BRF. PORTALEN, YSTAD		
PLAN 3, DEL 2		
RITNINGSDENITIONSFIL:	RITNINGNUMMER	AUTOCAD VBR2.0
OBJEKT ID	V-306-32	BET