



RITNINGSBETECKNINGAR

T-F-A-U KANAL AV FÖRZINKAD STÅLPLÅT
 TILLÄGSSIFFRA 1-X AVSER SYSTEM NR.
 \11 BRANDISOLERING E15
 \15 VÄRMEISOLERING 30mm.

TV-125 TALLRIKSVENTIL
 UD1 TILLUFTSKONVEKTOR TSAB 120-1

FD1 KLIMATBYRÅN KBB
 FD2 SPISKÅPA FUTURUM
 FD2 SPISKÅPA POLMANS

ÖD1 KLIMATBYRÅN ÖLR
 (2xÖLR ENL. MONTAGEANVISNING)

SP1 KLIMATBYRÅN KBI
 SP2 KLIMATBYRÅN SPA

BS1 HALTON BSD
 LD1 LINDAB SLU100 l=900mm
 LD2 LINDAB SLU50 l=900mm
 LD3 LINDAB SLU50 l=600mm
 LD4 LINDAB SLU50 l=300mm
 LD5 LINDAB SLU100 l=300mm

YG1 BEVENT-RASCH BRYA-2
 YG2 BEVENT-RASCH BRYA-1

F1-FF1 - F3-FF1 SYSTEMAIR RSI
 F4-FF1 VAKANT
 F5-FF1 SYSTEMAIR KV
 FF6 KOLFILTERFLÄKT

LUFTMÄNGDER l/s

GENERELLT GÄLLER:
 KANALER UTANFÖR SCHAKT
 PÅ PLAN INKLÄDES E160
 AV ANNAN ENTREPRENÖR

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SON	DATUM
				03042

RELATIONSHANDLING

PROJEKTNUMMER

A NP arkitekter Ystad	0411-55 75 30
K J&W Byggprojektering	044-21 58 20
V CLIMAT80	040-36 34 00
E Industri El i Kristianstad AB	044-21 91
VStean Skåne VVS AB	040-600 40 00

UPPDRAG NR	HANDLÄGGARE	ANSVARIG/OMBUD
20309	MMI	RAG
DATUM	SKALA	FASTSTÄLLD
2003-04-23 15:00		

PORTALKASERN 43 LV4, YSTAD
 ÖMBYGGNAD VENTILATION
 BRF. PORTALEN, YSTAD
 PLAN 5, DEL 1

RITNINGSDEFINITIONSPIL: AUTOCAD VIBRT2.0
 OBJEKT ID: RITNINGSNUMMER: 1 BET: V-306-51